

DRV-9525 DN=20 ES=7,3 Kv=1,47 v = 255	JT3 ELJT3 JT PAINEHÄVIÖ 8.9 kPa JT VIRTAAUO 4.25 l/min							
LÄHTÖ HUONE	PAINEH. kPa	VRT. l/min	AS VÄLI mm	PIT. m	MENO °C	JÄÄHT. °C	SLÄMPÖ °C	TEHO W

TOMIVUUDEN KANNALTA TÄRKEÄÄ - putkipiirin piirustusten mukaisesti - piirien perussäätiön laskelman arvojen mukaisesti - putkisto osennetaan rakennusohjeita noudattaen	ENERGIINELIATILAILMITYS Kokonaisvirtaus 857 l/h Kokonaispainehäviö (silmä mukana) 17,4 kPa Sirttimien painehäviö 0 kPa. Vieroston neste: Vesi Nesteen lämpötilusmenolämpötila 37 °C Nesteen toteutunut paluulämpötila 32 °C
--	---

TS = TERMOSTAATTI 230V

DRV-9525 DN=20 CS=7J RV=147 v=255	JT6 ELJT3 JT PAINEHÄVIÖ 8,9 kPa JT VIRTAUS 4,25 l/min	LÄHTÖ HUONE PAINEH. VIRT. AS.VÄLI PIT. MENO JÄÄHT. SLÄMPÖ TEHO °C °C °C °C
---	---	---

TOIMIVUUDEN KANNALTA TÄRKEÄÄ - putkipiiriin piirustusten mukaisesti - piiriin perussäätiö laskelman arvojen mukaisesti - putkisto asennetaan rakennusohjeita noudattaen	ENERGIINELIÄTTÄÄ XMMITYS Kokonaisvirtaus 857 l/s Kokonaispainehäviö (sirrini mukana) 17.4 kPa Sirriniin painehäviö 0 kPa Vieroston neste: Vesi Nesteen lämpötilusmenomäänpölä 37 C° Nesteen toteutunut paluulämpötila 32 C°
---	---

TS = TERMOSTAATTI 230V

